



**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное Управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефоны доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отделение надзорной деятельности по Тоншаевскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Нижегородская обл., р.п. Тоншаево, ул. Советская 43, тел. (код - 83151) 2-15-66, 2-11-93  
(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 31/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 1 "Теремок"  
комбинированного вида**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Тоншаевского района по пожарному надзору Д.Н. Вычегжанина №31 от 21.07.2015г., ст.9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6, ч. 4 ст. 6.1, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»); с «03» августа 2015 г. по «10» августа 2015 г. (в течении 6 рабочих дней) проведена проверка: Усачёвым Владимиром Сергеевичем - государственным инспектором Тоншаевского района по пожарному надзору Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 1 "Теремок" комбинированного вида расположенного по адресу: Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Шишмакова д.5;

здание муниципального дошкольного образовательного учреждения по адресу: Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Шишмакова д.5;

здания филиалов детского дошкольного образовательного учреждения по адресу: р.п. Тоншаево ул. Центральная д. 56 А (здание семейного детского сада "Светлячок"); р.п. Тоншаево ул. Спортивная д. 11 (здание семейного детского сада "Пчелка"); р.п. Тоншаево ул. Больничная д. 23 (здание семейного детского сада "Лучик")

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 1 "Теремок" комбинированного вида Нечаевой Е. Ю.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которых нарушены)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<p align="center"><b>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</b></p>				



1.	Эвакуационное освещение функционирует не в полном объёме. Аварийное освещение в месте расположения прибора приемно-контрольного отсутствует.	Основание: ППР п.43; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 12.56; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 14.14.13.	02.05.2016г.	
2.	На момент проверки в лестничных клетках 1-го и 2-го этажей, приспособления для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии.	ППР. п.62 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СНиП 21-01-97* п.6.18*	02.05.2016г.	
3.	Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	ППР п.6	02.05.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Тоншаевского района  
по пожарному надзору Усачёв В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора выдавшего предписание)

"10" августа 2015 г.



(подпись)  
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения  
детский сад 1 "Теремок" комбинированного вида Нечаева Е. Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

"10" августа 2015 г.



(подпись)